

# Typgodkännandebevis

SC0833-14

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Skjutlucka Fireslide EI30

### Innehavare

Svalson AB, Box 584, 943 28 Öjebyn  
Organisationsnummer: 556267-9059  
Tel: 0911-667 25, Fax: 0911-666 80  
E-post: [info@svalson.com](mailto:info@svalson.com), Hemsida: [www.svalson.com](http://www.svalson.com)

### Produkt

Skjutlucka Fireslide EI30, horisontellt eller vertikalt öppnande glasad skjutlucka med stomme av träbeklädda aluminiumprofiler, max karmyttermått B×H 2600×1140 mm (horisontalgående) eller B×H 1140×2600 mm (vertikalgående), EI 30.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande skjutlucka i byggnader.

### Handelsnamn

Fireslide EI30

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Brandteknisk klass EI 30

5:231

### Tillhörande handlingar

Installation H Fireslide EI30, betecknad 2015.32  
Installation V Fireslide EI30, betecknad 2015.33  
Instruktionsbok Fireslide EI30, betecknad 2015.21

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2014-12-19 respektive 2005-11-22 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-01-0419. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Svalson AB, Öjebyn

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare, tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Brandteknisk klass  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Svalson AB, Öjebyn**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**Fireslide EI30**  
**SC0833-14**  
**EI 30**  
**nr/datum**  
**SP**

### Bedömningsunderlag

Rapporter nr 4P01248-1 och 4P01248-2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för skjutlucka Fireslide EI30" daterad 2015-08-27.

### Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans.

I konstruktionen ingående glas Pyrostop förutsätts vara CE-märkt samt uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 30 enligt certifikat nr 3673/83.

Övriga relevanta egenskaper (exempelvis säkerhet vid användning) omfattas av produktens CE-märkning.

Enligt BBR avsnitt 5:534 ska luckor i en avskiljande konstruktion utformas så att brandcellsgränser upprätthålls. Detta medför att luckans stängning vid brand ska säkerställas, antingen via koppling till automatiskt brandlarm eller genom annan stängningsfunktion, exempelvis timerstängning eller instruktion i anslutning till luckan som tydligt anger att luckan ska hållas stängd då den inte används.



### **Giltighetstid**

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-01-30.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering**

Johan Åkesson

Annika Hermodsson