

Skjutlucka Fireslide EI30

Innehavare/Utfärdat för

Svalson AB

Box 584, 943 28 Öjebyn

Organisationsnummer: 556267-9059

Tel: 0911-667 25, Fax: 0911-666 80

E-post: info@svalson.com, Hemsida: www.svalson.com

Produktbeskrivning

Skjutlucka Fireslide EI30, horisontellt eller vertikalt öppnande glasad skjutlucka med stomme av träbeklädda aluminiumprofiler, max. karmyttermått B×H 2600×1140 mm (horisontalgående) respektive B×H 1140×2600 mm (vertikalgående), brandteknisk klass EI 30.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande skjutlucka i byggnader.

Handelsnamn

Fireslide EI30

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30

5:231

Tillhörande handlingar

Installation H Fireslide EI30, betecknad 2015.32

Installation V Fireslide EI 30, betecknad 2015.33

Bruksanvisning i original Fireslide EI30, betecknad 2017.26

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-01-0419, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Svalson AB, Öjebyn

Typgodkännande SC0833-14| 2020-02-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230




9P07965



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Svalson AB
Tillverkningsställe	Öjebyn
Produktens typbeteckning	Fireslide EI30
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0833-14
Brandteknisk klass	EI 30
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 4P01248-1 och 4P01248-2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för skjutlucka Fireslide EI30" daterad 2015-08-27.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av luckor.

I konstruktionen ingående glas Pyrostop förutsätts vara CE-märkt samt uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 30.

Övriga relevanta egenskaper (exempelvis säkerhet vid användning) omfattas av produktens CE-märkning.

Enligt BBR avsnitt 5:534 ska luckor i avskiljande konstruktioner utformas så att brandcellsgränser upprätthålls. Detta medför att luckans stängning vid brand ska säkerställas, antingen via koppling till automatiskt brandlarm eller genom annan stängningsfunktion, exempelvis timerstängning eller instruktion i anslutning till luckan som tydligt anger att luckan ska vara stängd då den inte används.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-08-28.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-02-05.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric