

Typgodkännandebevis

0305/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Svalson vertikalgående brandlucka SV-E60

Innehavare

Svalson AB, Box 584, 943 28 Öjebyn
Organisationsnummer: 556267-9059
Tel: 0911-667 25, Fax: 0911-666 80
E-post: info@svalson.com, Hemsida: www.svalson.com

Produkt

Svalson vertikalgående skjutlucka SV-E60, glasad brandskyddande lucka med stomme av stålprofiler, max. karmyttermått B×H 1165×2100 mm, brandteknisk klass E 60.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande skjutlucka i byggnader.

Handelsnamn

Svalson SV-E60

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning SV E-60, 4 sidor, daterad 2001-11-12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Dnr. 210-01-0419, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Svalson AB, Öjebyn

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Svalson AB, Öjebyn
†
SP Certifiering 1002
SV-E60
0305/01
E 60
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr. P102021 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Svalson vertikalgående brandlucka SV-E60" daterad 2007-01-15.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans.

I konstruktionen ingående glas Pyran S förutsätts vara CE-märkt samt uppfylla kraven för brandteknisk klass E 60.

Övriga relevanta egenskaper (exempelvis säkerhet vid användning) omfattas av produktens CE-märkning.

Enligt BBR avsnitt 5:534 ska luckor i en avskiljande konstruktion utformas så att brandcellsgränser upprätthålls. Detta medför att luckans stängning vid brand ska säkerställas, antingen via koppling till automatiskt brandlarm eller genom annan stängningsfunktion, exempelvis timerstängning eller instruktion i anslutning till luckan som tydligt anger att luckan ska hållas stängd då den inte används.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-01-15.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-12-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson