

## Svalson vertikalgående brandlucka SV-E60

### Innehavare/Utfärdat för

### Svalson Safety AB

Box 584, 943 28 Öjebyn, Sverige

### Produktbeskrivning

Svalson vertikalgående skjutlucka SV-E60, motordriven glasad brandskyddande lucka med stomme av stålprofiler, max. karmyttermått B×H 1165×2100 mm, brandmotstånd klass E 60.

### Avsedd användning

Brandavskiljande skjutlucka för användning invändigt i byggnader.

### Handelsnamn

Svalson SV-E60

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
Brandmotstånd klass E 60 5:231

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning SV-E60 betecknad 2018.30 (swe)

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. SC0833-14, 0305/01 daterad 2025-02-11, Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Svalson Safety AB, Hammarvägen 24, 943 36 Öjebyn, Sverige

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Svalson Safety AB
Tillverkningsställe	Öjebyn
Produktens typbeteckning	SV-E60
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0305/01
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport nr. P102021 från SP.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Brandlucka SV E-60" daterad 2007-01-15.

## Kommentarer

I konstruktionen ingående glas Pyran S förutsätts vara CE-märkt samt uppfylla kraven för brandmotstånd klass E 60 enligt EN 13501-2.

Andra relevanta egenskaper för skjutluckan, som exempelvis säkerhet vid användning, omfattas av produktens CE-märkning.

Enligt BBR avsnitt 5:534 ska luckor i avskiljande konstruktioner utformas så att brandcellsgränser upprättshålls. Detta medför att luckans stängning vid brand ska säkerställas, antingen via koppling till automatiskt brandlarm eller genom annan stängningsfunktion, exempelvis timerstängning eller instruktion i anslutning till luckan som tydligt anger att luckan ska vara stängd då den inte används.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-01-16.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-01-15.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric